



# Zertifikat

## über die Anerkennung von Bauteilen und Systemen

*Inhaber der Anerkennung:*

SCHAKO  
Ferdinand Schad KG  
Steigstraße 25 - 27

### DE-78600 Kolbingen

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 209093	4	14.05.2009	13.05.2013

*Gegenstand der Anerkennung:*

Streichrauchmelder  
Typen RMS-D II, RMS-V II

*Verwendung:*

in automatischen Brandmeldeanlagen

*Anerkennungsgrundlagen:*

DIN EN 54, Teil 7 (09/06) - Rauchmelder  
VdS 2504 (12/96) - Rauchmelder, Abs. 5.6  
VdS 2344 (12/05) - Verfahrensrichtlinien

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

■ mit den Bestandteilen nach Anlage 1.

■ dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2.

■ zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Köln, den 14.05.2009

Schüngel  
Geschäftsführer

ppa. Stahl  
Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92

VdS Schadenverhütung GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)

zur Anerkennung Nr. G 209093

vom 14.05.2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Streulichtrauchmelder	RMS-D II Zone Monitor		
Streulichtrauchmelder	RMS-V II Zone Monitor		

zur Anerkennung Nr. G 209093

vom 14.05.2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS Prüfbericht Nummer BMA 00029, vom 15.05.2000  VdS Prüfbericht Nummer BMA 09062, vom 08.05.2009  VdS Software-Prüfbericht Nummer SW-2008225, vom 07.05.2009			
<b>RMS-D und RMS-V:</b>			
Produktbeschreibung RMS-D	09/12	06.04.09	9
Schaltplan	Prozessorplatine/ $\mu$ C	11.07.08	2
Schaltplan	Apollo Zone Monitor Interface	28.01.09	1
Stückliste	RMS2 $\mu$ C Platine	13.08.08	2
Stückliste	RMS2 Adapterplatine Apollo	13.08.08	2
Zeichnung RMS-V II	Abdeckplatte	01.12.08	1
RMS Stahlblechgehäuse	W Z200008080004	20.03.03	1

zur Anerkennung Nr. G 209093

vom 14.05.2009

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Die Streulichtrauchmelder Typ RMS-D II und RMS-V II sind für den deckenbündigen Einbau vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein Apollo Zone Monitor Interface. Die Varianten RMS-D II und RMS-V II sind technisch Baugleich und unterscheiden sich dadurch, dass am Typ RMS-V II eine zusätzliche Stahlplatte angebracht ist, die seine mechanisch Melderoberfläche schützt.

Der Melder darf nur außerhalb des Handbereiches installiert werden.

Versorgungsspannung: 24V DC +15% / - 5%